ZERTIFIKAT

für den

Effizienzfaktor R1

EEW Energy from Waste Helmstedt GmbH

TRV Buschhaus

am Standort Am Kraftwerk 2, 38372 Büddenstedt

Die o. g. Anlage wurde auf der Basis der rechtlichen Anforderungen an die Anlageneignung als Verwertungsverfahren zur Energieerzeugung nach der europäischen Abfallrahmenrichtlinie 2008/98/EG, Anhang II und dem KrWG, Anlage 2 auditiert. Die Bestimmung der Energieeffizienz erfolgte nach den EU „Leitlinien zur Auslegung der R1-Energieeffizienzformel für Verbrennungsanlagen" vom Juni 2011 und der LAGA Mitteilung 38 "Vollzugshinweise für die Anwendung der R1-Formel für die energetische Verwertung von Abfällen in Siedlungsabfallverbrennungsanlagen gemäß der EU-Abfallrahmenrichtlinie" vom September 2012. Es wurde der Nachweis erbracht, dass die Anlage die Anforderungen an Verwertungsverfahren zur Energieerzeugung erfüllt.

R1-Wert 2020 **0,73**

Zertifikat Nummer:	2020_Z013_R1-Kriterium(20)
Datum der Sachverständigenprüfung:	15.02.2021
Nächste Sachverständigenprüfung bis:	31.03.2026
Jahr der Erstprüfung:	2012
Prüfzeitraum:	01.01.2020 – 31.12.2020
Revisions-Nr.:	00
Hoppegarten, den	15.02.2021

Dr.-Ing. Hagen Bauckmann
Sachverständiger