

ZERTIFIKAT

für den

Effizienzfaktor R1

EEW Energy from Waste Helmstedt GmbH

TRV Buschhaus


am Standort Am Kraftwerk 2, 38372 Büddenstedt

Die o. g. Anlage wurde auf der Basis der rechtlichen Anforderungen an die Anlageneignung als Verwertungsverfahren zur Energieerzeugung nach der europäischen Abfallrahmenrichtlinie 2008/98/EG, Anhang II und dem KrWG, Anlage 2 in Verbindung mit EU-RL 2015/1127 auditiert. Die Bestimmung der Energieeffizienz erfolgte nach den EU „Leitlinien zur Auslegung der R1-Energieeffizienzformel für Verbrennungsanlagen“ vom Juni 2011 und der LAGA Mitteilung 38 "Vollzugshinweise für die Anwendung der R1-Formel für die energetische Verwertung von Abfällen in Siedlungsabfallverbrennungsanlagen gemäß der EU-Abfallrahmenrichtlinie" vom September 2012. Es wurde der Nachweis erbracht, dass die Anlage die Anforderungen an Verwertungsverfahren zur Energieerzeugung erfüllt.

R1-Wert 2025

0,62

Zertifikat Nummer:	2020_Z013_R1-Kriterium (26)
Jahr der Erstprüfung:	2012
Datum der Wiederholungsprüfung:	08.04.2026
Nächste Sachverständigenprüfung bis:	31.03.2031
Prüfzeitraum:	01.01.2025 – 31.12.2025
Revisions-Nr.:	00
Hoppegarten, den	30.04.2026


Dipl.-Ing. Grit Peries
Sachverständige