



## BESCHEINIGUNG

zum Nachweis der Energieeffizienz anhand des R1-Energieeffizienzkriteriums nach den Vorgaben des Anhang II der Richtlinie 2008/98/EG EU-Abfallrahmenrichtlinie sowie des Kreislaufwirtschaftsgesetzes für den Regelbetrieb des Jahres 2015.

Für das

### IHKW Andernach

Koblenzer Str. 141  
56626 Andernach

wurde der klimakorrigierte Energieeffizienzwert zu

**R1 = 1,05**

ermittelt.

Sulzbach, 21. Oktober 2016



Dipl.-Ing. (FH) Manfred Mateiko

Diese Bescheinigung gilt in Verbindung mit der gutachterlichen Stellungnahme, in der Datenerfassung, Berechnung und Anwendungsbereich festgehalten wurden.

proTerra Umweltschutz- und Managementberatung GmbH Umweltgutachter  
Am TÜV 1 • 66280 Sulzbach • Telefon: (06897) 56 83 23 • [www.proterra-umwelt.de](http://www.proterra-umwelt.de)