

Netzverluste der EEW Energy from Waste Premnitz GmbH

Gemäß §1a Veröffentlichungspflichten der AVBFernwärmeV stellen wir Ihnen eine Übersicht der Netzverluste unseres 1,5 bar Dampfnetzes zur Verfügung.

Durch den Transport des Dampfes von der Erzeugungsanlage bis zum Kunden entstehen Wärmeverluste im Dampfnetz. Unser Ziel ist es, durch gezielte Optimierung und Instandhaltung die Verluste im Dampfnetz so gering wie möglich zu halten.

Netzverluste 1,5 bar Dampfleitung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

1,5 bar - Dampf - Netzeinspeisung:	143.362 MWh
1,5 bar Dampfabsatz:	126.127 MWh
Netzverluste:	12,02 %