

Emissionen der thermischen Restabfallbehandlungs- und Energieerzeugungsanlage (TREA) Breisgau

Emissionswerte 2016 der Thermischen Restabfallbehandlungs- und Energieerzeugungsanlage Breisgau gemäß § 18 der 17. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (17. BImSchV)

Durch Anbringen einer Emissionstafel sowie durch Veröffentlichung im Internet (www.eew-energyfromwaste.com) informiert die Betreiberin EEW Energy from Waste Saarbrücken GmbH die Bürger am Standort Eschbach kontinuierlich über die Qualität der Abgasreinigung ihrer Verbrennungsanlage. Die Abgasreinigung der Verbrennungsanlage (22 t Abfall/h) erfolgt in vier Stufen. Die Abgase werden zunächst in der 1. Stufe mittels Elektrofilter von Stäuben und in der zweiten Stufe mittels eines SCR-Katalysators von Stickoxiden befreit. In der 3. Stufe "Quasi-trocken" erfolgt die Abscheidung von sauren Abgasbestandteilen sowie eventuell vorhandenen Dioxinen und Furanen, bevor in der 4. Stufe, dem Nasswäscher, eine zusätzliche Abscheidung von Schwermetallen, insbesondere Quecksilber und den restlichen Schadstoffen (z. B. HCl, HF, SO_x) erfolgt.

Die Anlage wird seit dem 08.03.2005 entsprechend den immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen des Regierungspräsidiums Freiburg vom März 2002 und vom Februar 2009 im Regelbetrieb gefahren.

Einzuhaltende Verbrennungsbedingungen: Verbrennungstemperatur mindestens 850°C bei einer Mindestverweilzeit von 2 sec.

Ergebnisse der kontinuierlichen Messungen 2016 (01.01.2016 bis 31.12.2016)

Parameter		Halbstundenmittelwert			Tagesmittelwert			Jahresfracht	
		Grenzwert 17. BImSchV	Genehmigungswert	Einhaltung	Grenzwert 17. BImSchV	Genehmigungswert	Einhaltung	Genehmigungswert	Messwert
		mg/m ³	mg/m ³	in %	[mg/m ³]	[mg/m ³]	in %	[kg/a]	[kg/a]
Gesamtstaub		20	10	99,99	5	5	100	3.942,00	320,96
Kohlenmonoxid	CO	100	100	99,96	50	50	100	39.420,00	1.944,12
Gesamtkohlenstoffe	C _{ges}	20	10	99,97	10	5	100	3.942,00	326,17
Chlorwasserstoff	HCl	60	10	100	10	5	100	3.942,00	286,05
Schwefeldioxid	SO ₂	200	50	100	50	10	100	7.884,00	1.685,54
Stickstoffdioxid	NO ₂	400	200	99,9	150	70	100	55.188,00	47.975,06
Quecksilber	Hg	0,05	0,05	100	0,03	0,01	100	7,88	0,79
Ammoniak	NH ₃	15	15	100	10	5	100	3.942,00	96,52

diskontinuierlichen Messungen*

Parameter	Einheit	(Messung vom 26.04.2016 bis 28.04.2016)		
		Grenzwert 17. BImSchV	Genehmigungswert	Mittelwerte über Probenahmezeit
Σ Cadmium und Thallium und ihre jeweilige Verbindungen	mg/m ³	0,05	0,01	n.n.
Σ Arsen, Cadmium, Cobalt, Chrom und ihre jeweiligen Verbindungen sowie Benzo(a)pyren	mg/m ³	0,05	0,05	0,0021
Σ Schwermetalle Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	mg/m ³	0,5	0,1	0,0211
Dibenzodioxine/-furane	mg/m ³	0,1*10 ⁻⁶	0,05*10 ⁻⁶	0,0140*10 ⁻⁶

* entsprechend dem Messbericht des TÜV Industrie Service GmbH 1993060

Alle Angaben beziehen sich auf das Abgas im Normzustand (273 K, 1013 hPa) trocken und 11 Vol% Sauerstoff.
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an unseren Emissionsschutzbeauftragten unter T 07634 5079-115.