

Bekanntmachung der E.ON Energy from Waste Göppingen GmbH

Emissionswerte 2010 der Thermischen Restabfallbehandlungs- und Energieerzeugungsanlage Göppingen gemäß § 18 der 17. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (17. BImSchV)

Durch Anbringen einer Emissionstafel informiert die Betreiberin E.ON Energy from Waste Göppingen GmbH die Bürger am Standort Göppingen kontinuierlich über die Qualität der Abgasreinigung ihrer Verbrennungslinie. Die Abgasreinigung der Verbrennungslinie (19,8 t Müll/h) erfolgt in sechs Stufen. Die Abgase werden zunächst in der 1. Stufe, im Sprühtrockner, durch Eindüsung der neutralisierten Waschflüssigkeit aus den Rauchgaswäschern, von 235 C auf 180 C abgekühlt. Die zweite Stufe, der Gewebefilter, hält die im Rauchgas vorhandenen Feststoffe zurück. Anschließend passieren die Rauchgase eine zweistufige Nasswäsche, Stufe 3 und 4, die Chlor- und Fluorwasserstoff-Verbindungen, sowie Schwefeldioxid entfernt. In Stufe 5 werden die Abgase mittels eines SCR-Katalysators von Stickoxiden, Dioxinen und Furanen befreit. Bei der letzten Reinigungsstufe, der Stufe 6, wird in das Rauchgas ein Adsorbens (Kalkhydrat-Aktivkohlegemisch) eingedüst. Dieser Filterschichtadsorber entfernt restliche Schadstoffe.

Die Anlage wird seit März 1998 entsprechend den immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 8. 10. 1997 im Regelbetrieb gefahren.

Emissionsdaten des Jahres 2010

Parameter		Grenzwerte	Grenzwert aus	Messwert
		17. BImSchV	Genehmigung	Konzentration
Kontinuierliche Messungen				
		Tagesmittelwert	Tagesmittelwert	Jahresmittelwert
Kohlenmonoxid (mg/m ³)	CO	50	50	1,72
Schwefeloxide (mg/m ³)	SO ₂	50	25	3,00
Stickoxide (mg/m ³)	NO _x	200	70	65,43
Staub (mg/m ³)		10	10	0,01
Gesamtkohlenstoff (mg/m ³)	C _{gesamt}	10	10	0,01
Chlorwasserstoff (mg/m ³)	HCl	10	5	0,0
Ammoniak (mg/m ³)	NH ₃		5	0,05
Quecksilber (mg/m ³)	Hg	0,03	0,02	0,00022
Diskontinuierliche Messungen				
		Einzelmessungen	Einzelmessungen	Mittelwert über Probenahmezeit
Dioxine und Furane (ngTE/m ³)	PCDF/D	0,1	0,1	0,0009
Summe Schwermetalle:				
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn (mg/m ³)		0,5	0,1	0,0288
Fluorwasserstoff (mg/m ³)	HF	1	0,5	0,092
Cd + Tl Summe (mg/m ³)		0,05	0,015	0,0004
PAK (mg/m ³)			0,001	0,00009
PCB (mg/m ³)			36	0,75
Cd (mg/m ³)			0,008	0,0002
As (mg/m ³)			0,005	0,0008
Summe: As, BaP, Co, Cr, Cd, (mg/m ³)			0,05	0,0043

Erläuterungen:

- > größer als
- < kleiner als
- / pro Maßeinheit
- °C Grad in Celsius
- t Tonne
- mg Milligramm (1 mg = 0,001 g)
- ng Nanogramm (1 ng = 0,000000001 g)
- m³ Volumen des Gases im Normzustand (0°C, 1,013 bar)
- TE Toxizitäts-Äquivalent: Summenwert aus 17 verschiedenen Dioxinen und Furanen, die mit verschiedenen Äquivalenzfaktoren gewichtet werden.
- PCDD/PCDF Dioxine und Furane
- O₂-Gehalt Sauerstoffgehalt des Rauchgases am Ende der Nachverbrennungszone

- Cd Cadmium und seine Verbindungen
- Tl Thallium und seine Verbindungen
- Sb Antimon und seine Verbindungen
- As Arsen und seine Verbindungen
- Pb Blei und seine Verbindungen
- Cr Chrom und seine Verbindungen
- Co Cobalt und seine Verbindungen
- Cu Kupfer und seine Verbindungen
- Mn Mangan und seine Verbindungen
- Ni Nickel und seine Verbindungen
- V Vanadium und seine Verbindungen
- Sn Zinn und seine Verbindungen
- CO Kohlenmonoxid

* entsprechend dem Messbericht euofins/Umwelt.

Alle Angaben beziehen sich auf das Abgas im Normzustand (273 K, 1013 hPa) trocken und 11 Vol% Sauerstoff.