

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd | Postfach 10 02 62 |
67402 Neustadt an der Weinstraße

Firma
EEW Energy from Waste Saarbrücken GmbH
MHKW Pirmasens
Staffelberg 2-4
66954 Pirmasens

Friedrich-Ebert-Straße 14
67433 Neustadt an der Wein-
straße
Telefon 06321 99-0
Telefax 06321 99-2900
poststelle@sgdsued.rlp.de
www.sgdsued.rlp.de

04.02.2026

Mein Aktenzeichen	Ihr Schreiben vom	Ansprechpartner/-in / E-Mail	Telefon / Fax
6521- 0002#2023/0083-0111 31 AB4 PS 001 Bitte immer angeben!	03.02.2026	Petra Küsters Petra.kuesters@sgdsued.rlp.de	06321 99-2122

Energieeffizienz (R1-Kriterium) für das Müllheizkraftwerk der EEW Energy from Waste Saarbrücken GmbH in Pirmasens, Bestätigung auf Grundlage der Betriebsdaten 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 03.02.2026 haben Sie die Berechnung der R1-Kennzahl Jahr 2025 zum Nachweis des Verwerterkriteriums R1 gem. Anlage 2 „Verwertungsverfahren R 1“ des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom 24.02.2012 zuletzt geändert am 10.08.2021 für das Müllheizkraftwerk Pirmasens mit der Bitte um Bestätigung des Verwertungsstatus vorgelegt.

Nach Prüfung der Unterlagen ergeht folgende Feststellung:

1/2

Konto der Landesoberkasse:
Deutsche Bundesbank, Filiale Ludwigshafen
IBAN: DE79 5450 0000 0054 5015 05
BIC: MARKDEF1545

Besuchszeiten:
Montag-Donnerstag
9.00–12.00 Uhr, 14.00–15.30 Uhr
Freitag 9.00–12.00 Uhr



Für eine formgebundene, rechtsverbindliche, elektronische Kommunikation nutzen Sie bitte die Virtuelle Poststelle der SGD Süd. Hinweise zu deren Nutzung erhalten Sie unter www.sgdsued.rlp.de

**Bestätigung der Energieeffizienz für Verbrennungsanlagen von
festen Siedlungsabfällen**

für

Anlage:

Name: Müllheizkraftwerk Pirmasens
Ort, Straße: 66954 Pirmasens, Staffelberg 2-4
Gemarkung: Fehrbach
Flurstück: 461/7

Betreiber:

Name: EEW Energy from Waste Saarbrücken GmbH
Straße: Staffelberg 2-4
Ort: 66954 Pirmasens

Die oben aufgeführte Anlage erfüllt die Voraussetzungen der R1- Formel gemäß Anlage 2 „Verwertungsverfahren R 1“ des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom 24.02.2012 zuletzt geändert am 20.07.2017 mit einem

Effizienzfaktor R 1 = 0,735

(Bezugsjahr 2025; erforderlich > 0,6 für in Betrieb befindliche Anlagen, die bis zum 31. Dezember 2008 genehmigt worden sind)

Gültigkeit der Bestätigung: 01.04.2026 bis 31.03.2027

Im Auftrag
Petra Küsters

Elektronisch erstellt/ohne Unterschrift gültig