

EEW Energy from Waste Stavenhagen GmbH  
Klärschlammverbrennungsanlage (KVA)  
Schultetusstraße 43b  
17153 Stavenhagen

Anlieferzeiten:  
MO – FR: 06:00 – 22:00 Uhr  
SA: 06:00-14:00 Uhr



Leitwarte / Waage Telefon: 039954 / 24 62 30  
Leitwarte / Waage Fax: 039954 / 24 62 16

# Annahmebedingungen für Klärschlämme in der KVA

Stand: 24.03.2025

## 1. Grundlage

- 1.1. Zugelassen für die Annahme von Klärschlämmen zur Verwertung oder zur Beseitigung ist die Positivliste der KVA.
- 1.2. EEW Stavenhagen behält sich vor, eine Kontrollanalytik auf Kosten des Abfallerzeugers einzufordern.
- 1.3. EEW Stavenhagen behält sich vor Anlieferungsmengen, Anlieferzeiten, Grenzwerte, Analysehäufigkeiten und zulässige Konzentrationen vorzugeben (siehe 6.).

## 2. Anlieferung

- 2.1. Die Deklarationsanalyse muss die Parameter nach Tabelle in Abschnitt 6. umfassen.
- 2.2. Das Datum der Probenahme und der Analyse muss enthalten sein.
- 2.3. Die Analyse muss mindestens alle 250 Mg TS wiederholt werden, jedoch höchstens zwölfmal pro Jahr [vgl. § 5 (1) AbfKlärV] und rechtzeitig eingereicht werden.
- 2.4. Bei der Anlieferung als auch beim Verlassen der Anlage gilt eine generelle Abdeckplanen-Pflicht.
- 2.5. Zum rückstandsfreien Abkippen kann das Fahrzeug vor dem Beladen mit Sägespänen < 10 mm ausgestreut, oder einem Polymer-Gleitfilm versehen werden.

## 3. Anmeldung

- 3.1. Anmeldung der Anlieferungsmengen für die Folgewoche bis Donnerstag der laufenden Woche.
- 3.2. Zur Lieferung können Zeitfenster vorgegeben werden.

**Bei jeder Anlieferung sind die folgenden Kriterien der Abfälle zwingend einzuhalten:**

## 4. Art und Qualität der Schlämme

- 4.1. Der Schlamm muss mechanisch entwässert, ausgefault oder stabilisiert sein.
- 4.2. Die Konsistenz reicht von breiig-pastös bis krümelig.
- 4.3. Der Schlamm darf bei der Anlieferung in Mulden oder Containern nicht durchgefroren sein.
- 4.4. Der Schlamm darf keine Feststoffe enthalten, die in den Fördereinrichtungen zum Verstopfen führen.
- 4.5. Ausnahmen gelten nur in vorher vereinbarten Einzelfällen.

## 5. Von der Annahme ausgeschlossen sind alle Klärschlämme mit Ausnahme Abfallschlüssel 19 08 05, Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser sowie:

- 5.1. Nicht brennbare Bestandteile (Steine, Eis).
- 5.2. Massive metallische Gegenstände.
- 5.3. Massive Vollkörper (Holz, Gummi).
- 5.4. Staubende Klärschlämme.
- 5.5. Klärschlämme deren Phosphatgehalt bereits vor der Anlieferung verfahrenstechnisch abgereichert wurde (siehe Punkt 6).
- 5.6. Sand, Stroh, Holzhackschnitzel oder Kompost sowie Folie zum Ausstreuen des Fahrzeugs vor dem Beladen, die in den Fördereinrichtungen zum Verstopfen führen.
- 5.7. Pflanzenbestandteile aus Vererdungsbeeten, die in den Fördereinrichtungen zum Verstopfen führen.



## Annahmebedingungen für Klärschlämme in der KVA

Stand: 24.03.2025

5.8. Abfälle für deren Entsorgung separate Rechtsnormen andere Behandlungsanlagen vorschreiben (insbesondere Stalldung, Tierkadaver, infektiöser Krankenhausabfall).

### 6. Einzuhaltende Beschaffenheitsmerkmale des anzuliefernden Klärschlammes

Parameter	Einheit	min. / max. Analysewerte
Trockensubstanz [TS]	% OS	> 19 und < 30
Aschegehalt	Masse-% <sub>TS</sub>	60
Glühverlust [GV]	Masse-% <sub>TS</sub>	40
Schwefel [S]	Masse-% <sub>TS</sub>	1,5
Chlor [CL]	Masse-% <sub>TS</sub>	1
Fluor [F]	Masse-%	0,1
Phosphor als P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Masse-% <sub>TS</sub>	gemessenen Wert angeben
Quecksilber [Hg]	mg/kg <sub>TS</sub>	5
Cadmium [Cd]	mg/kg <sub>TS</sub>	10
Thallium [Tl]	mg/kg <sub>TS</sub>	5
Antimon [Sb]	mg/kg <sub>TS</sub>	150
Arsen [As]	mg/kg <sub>TS</sub>	150
Blei [Pb]	mg/kg <sub>TS</sub>	150
Chrom VI [Cr]	mg/kg <sub>TS</sub>	50
Kupfer [Cu]	mg/kg <sub>TS</sub>	1.500
Nickel [Ni]	mg/kg <sub>TS</sub>	100
Zink [Zn]	mg/kg <sub>TS</sub>	2.000
Zinn [Sn]	mg/kg <sub>TS</sub>	200
Summe Schwermetalle	mg/kg <sub>TS</sub>	2.500
PCB	mg/kg <sub>OS</sub>	50
PCP	mg/kg <sub>TS</sub>	5

Bei Abweichungen erfolgt eine Prüfung im Einzelfall.

**EEW Energy from Waste Stavenhagen GmbH**  
Klärschlammverbrennungsanlage (KVA)  
Schultetusstraße 43b  
17153 Stavenhagen

**Anlieferzeiten:**  
**MO – FR: 06:00 – 22:00 Uhr**  
**SA: 06:00-14:00 Uhr**



**Leitwarte / Waage Telefon: 039954 / 24 62 30**  
**Leitwarte / Waage Fax: 039954 / 24 62 16**

## **Annahmebedingungen für Klärschlämme in der KVA**

Stand: 24.03.2025

### **7. Sonstiges**

- 7.1. Zum Anliefervorgang gibt es einen bebilderten Verfahrensablauf AA-STV-3.1.2-03-01.
- 7.2. Über die Reinigung der Container / Mulden informieren der o.g. Verfahrensablauf sowie Aushänge vor Ort.
- 7.3. Es gelten die AGB der EEW-Gruppe und die Benutzerordnung der EEW Stavenhagen.

EEW Energy from Waste Stavenhagen GmbH

16.06.2025



Benjamin Scharfetter (Technischer Geschäftsführer)