



**Bestätigung der Energieeffizienz für Verbrennungsanlagen von  
festen Siedlungsabfällen**

für

Anlage:

Name: Müllheizkraftwerk Pirmasens  
Ort, Straße: 66954 Pirmasens, Staffelberg 2-4  
Gemarkung: Fehrbach  
Flurstück: 461/7

Betreiber:

Name: EEW Energy from Waste Saarbrücken GmbH  
Straße: Staffelberg 2-4  
Ort: 66954 Pirmasens

Die oben aufgeführte Anlage erfüllt die Voraussetzungen der R1- Formel gemäß Anlage 2 „Verwertungsverfahren R 1“ des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom 24.02.2012 zuletzt geändert am 20.07.2017 mit einem

**Effizienzfaktor R 1 = 0,718**

(Bezugsjahr 2021; erforderlich > 0,6 für in Betrieb befindliche Anlagen, die bis zum 31. Dezember 2008 genehmigt worden sind)

Gültigkeit der Bestätigung: 01.04.2022 bis 31.03.2023

Grundlage der Feststellung:

Gutachterliche Stellungnahme zum Nachweis des Verwerterkriteriums R1 gem. Anhang II der Richtlinie 2008/98/EG EU-Abfallrahmenrichtlinie-AbfRRL in der Siedlungsabfallverbrennungsanlage MHKW Pirmasens, erstellt durch die proTerra Umweltschutz- und Managementberatung GmbH Umweltgutachter, Am TÜV 1, 66280 Sulzbach/Saar vom 28.02.2022, S. 1-31

Struktur -und Genehmigungsdirektion Süd  
Neustadt an der Weinstraße, den 15.03.2022

Im Auftrag

  
Franz Kögel