


Regierungspräsidium Kassel · Postfach 1861 · 36228 Bad Hersfeld

EEW Energy from Waste Heringen GmbH
In der Aue 3

36266 Heringen



Geschäftszeichen RPKS - 32.2-100 g 0102/2-2018/17

Dokument-Nr. 2023/613615

Bearbeiter Karl Kitz

Durchwahl 0561 106-2863

Fax 0611 327641614

E-Mail Karl.Kitz@rpks.hessen.de

Internet www.rp-kassel.hessen.de

Ihr Zeichen AH

Ihre Nachricht 04.04.2023

Besuchsanschrift Hubertusweg 19, Bad Hersfeld

Datum 25.04.2023

Vollzug des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG)

Verbrennungsanlage zur thermischen Nutzung von Ersatzbrennstoffen und Restabfall der EEW Energy from Waste Heringen GmbH in Heringen

1. Sachverständigengutachten zur Wiederholungsberechnung der R1-Kennzahl gemäß LAGA M38 der GfBU Zert vom 30.04.2019

2. Ihre E-Mail vom 05.04.2023 mit Schreiben vom 04.04.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grundlage des Sachverständigengutachtens zur Wiederholungsberechnung der R1-Kennzahl gemäß LAGA M38 der GfBU - Zert Zertifizierungsstelle für Umwelt- und Qualitätsmanagement GmbH, Hoppegarten vom 30.04.2019 für das Betriebsjahr 2018 und Ihren mit Schreiben vom 04.04.2021 gemachten Angaben für das Betriebsjahr 2022 wird bestätigt, dass die

zwei Verbrennungslinien der Verbrennungsanlage zur thermischen Nutzung von

Ersatzbrennstoffen und Restabfall

der EEW Energy from Waste Heringen GmbH in Heringen

den Voraussetzungen der R1 – Formel nach Fußnote 1 zur Anlage 2 des KrWG entsprechen.

Wir sind telefonisch mo. - do. von 08:00 - 16:30 Uhr und fr. von 08:00 - 15:00 Uhr ständig erreichbar. Besuche bitte möglichst mo. - do. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 15:30 Uhr, fr. von 09:00 - 12:00 Uhr, oder nach tel. Vereinbarung.

Postanschrift: Hubertusweg 19 36251 Bad Hersfeld Vermittlung 0561 106-0.

Das Dienstgebäude Hubertusweg 19 ist vom Bahnhof zu Fuß in ca. 10 Minuten zu erreichen.



Begründung:

Mit Genehmigungsbescheid des Regierungspräsidiums Kassel vom 26.03.2007, Az.: 32/HEF 100g 12.13.02 A-2315 BKB GE-01, wurde die Errichtung und der Betrieb der Verbrennungsanlage zur thermischen Nutzung von Ersatzbrennstoffen für nicht gefährliche Abfälle in Gemarkung Heringen, Flur 1, Flurstücke 20/4, 111/3 und 305/25, genehmigt.

Gemäß § 47 Abs. 2 KrWG überprüft die zuständige Behörde in regelmäßigen Abständen und im angemessenen Umfang Anlagen die Abfälle entsorgen. Außerdem haben gemäß § 47 Abs. 4 KrWG Betreiber von Verwertungs- und Abfallbeseitigungsanlagen oder von Anlagen, in denen Abfälle mitverwertet oder mitbeseitigt werden, die Anlagen zugänglich zu machen, die zur Überwachung erforderlichen Arbeitskräfte, Werkzeuge und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und nach Anordnung der zuständigen Behörde Zustand und Betrieb der Anlage auf ihre Kosten prüfen zu lassen.

Die Kosten der Durchsicht (Gebühren und Auslagen) der vorgelegten Unterlagen werden gemäß § 47 Abs. 2 und Abs. 4 KrWG Ihnen als Betreiberin der vorgenannten Abfallentsorgungsanlagen auferlegt.

Mit E-Mail vom 05.04.2023 wurden Unterlagen zur Berechnung des R1 Kriteriums für das Betriebsjahr 2022 übersandt. Mit der Durchsicht der Unterlagen und Erstellung dieses Bestätigungsschreibens war ein Zeitaufwand von 2 Stunden eines Beamten des gehobenen Dienstes verbunden.

Diese Entscheidung beruht auf den §§ 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12 und 15 des Hessischen Verwaltungskostengesetzes (HVwKostG) vom 11.07.1972 (GVBl. I, S. 235) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12.01.2004 (GVBl. I, S. 36), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.06.2018 (GVBl. S. 330).

Die Verwaltungsgebühr beträgt nach Abschnitt 18 der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (VwKostO-MUKLV) vom 08.12.2009 (GVBl. I, S. 522), zuletzt geändert durch Verordnung vom 11.07.2022 (GVBl. S. 402), i. V. m. der Allgemeinen Verwaltungskostenordnung (AllgVwKostO) vom 11.12.2009 (GVBl. I, S. 763), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Änderungsverordnung vom 06.12.2022 (GVBl. S. 722)

146,00 €.

EEW Energy from Waste Heringen GmbH · In der Aue 3 · 36266 Heringen

Regierungspräsidium Kassel
Herrn Kitz
Hubertusweg 19

36251 Bad Hersfeld

EEW Energy from Waste
Heringen GmbH
Technische Administration
In der Aue 3
36266 Heringen (Werra)
www.eew-energyfromwaste.com

Alexandra Hill
T 00 49 66 24 5 42 10-15
F 00 49 66 24 5 42 10-20
alexandra.hill@eew.energyfromwaste.com

Unser Zeichen AH

04.04.2023

ETN Heringen der EEW Heringen GmbH
Berechnung der Energieeffizienzkennzahl R1 für das Betriebsjahr 2022

Sehr geehrter Herr Kitz,

gemäß LAGA-Mitteilung 38 ist die Energieeffizienzanzahl R1 jährlich zu ermitteln.

Für das Betriebsjahr 2022 wurde für die ETN Heringen eine Energieeffizienzkennzahl, unter Berücksichtigung des CCF gemäß Anlage 2 des KrWG Fußnote 1, von

0,904

berechnet.

Die Berechnung basiert auf den Betriebsdaten des Jahres 2022 und dem Vorgehen gemäß Sachverständigengutachten der GfBU Zert vom 30.04.2019 zur Wiederholungsberechnung der R1 Kennzahl.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

EEW Energy from Waste Heringen GmbH



i.V. Alexandra Hill

Anlage Berechnungsformular