



**Bestätigung der Energieeffizienz für Verbrennungsanlagen von
festen Siedlungsabfällen**

für

Anlage:

Name: Müllheizkraftwerk Pirmasens
Ort, Straße: 66954 Pirmasens, Staffelberg 2-4
Gemarkung: Fehrbach
Flurstück: 461/7

Betreiber:

Name: EEW Energy from Waste Saarbrücken GmbH
Straße: Staffelberg 2-4
Ort: 66954 Pirmasens

Die oben aufgeführte Anlage erfüllt die Voraussetzungen der R1- Formel gemäß Anlage 2 „Verwertungsverfahren R 1“ des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom 24.02.2012 zuletzt geändert am 20.07.2017 mit einem

Effizienzfaktor R 1 = 0,761

(Bezugsjahr 2023; erforderlich > 0,6 für in Betrieb befindliche Anlagen, die bis zum 31. Dezember 2008 genehmigt worden sind)

Gültigkeit der Bestätigung: 01.04.2023 bis 31.03.2024

Grundlage der Feststellung:

Gutachterliche Stellungnahme zum Nachweis des Verwerterkriteriums R1 gem. Anhang II der Richtlinie 2008/98/EG EU-Abfallrahmenrichtlinie-AbfRRL in der Siedlungsabfallverbrennungsanlage MHKW Pirmasens, erstellt durch die proTerra Umweltschutz- und Managementberatung GmbH Umweltgutachter, Am TÜV 1, 66280 Sulzbach/Saar vom 21.02.2024, S. 1-38

Im Auftrag

Petra Küsters

„Elektronisch erstellt / ohne Unterschrift gültig“