

ZERTIFIKAT

für den

Effizienzfaktor R1

EBS-HKW Stavenhagen

EEW Energy from Waste Stavenhagen GmbH & Co. KG

am Standort Schultetusstraße 43 b, 17153 Stavenhagen

Die o. g. Anlage wurde auf der Basis der rechtlichen Anforderungen an die Anlageneignung als Verwertungsverfahren zur Energieerzeugung nach der europäischen Abfallrahmenrichtlinie 2008/98/EG, Anhang II und dem KrWG, Anlage 2 in Verbindung mit EU-RL 2015/1127 auditiert. Die Bestimmung der Energieeffizienz erfolgte nach den EU „Leitlinien zur Auslegung der R1-Energieeffizienzformel für Verbrennungsanlagen“ vom Juni 2011 und der LAGA Mitteilung 38 "Vollzugshinweise für die Anwendung der R1-Formel für die energetische Verwertung von Abfällen in Siedlungsabfallverbrennungsanlagen gemäß der EU-Abfallrahmenrichtlinie" vom September 2012. Es wurde der Nachweis erbracht, dass die Anlage die Anforderungen an Verwertungsverfahren zur Energieerzeugung erfüllt.

R1-Wert 2021: 0,68

Zertifikat Nummer	2022_Z011_EEW_Stavenhagen_R1
Nächste Sachverständigenprüfung bis:	31.03.2027
Datum der Erstprüfung:	23.02.2012
Datum der 1. Wiederholungsprüfung:	21.02.2017
Datum der 2. Wiederholungsprüfung:	24.05.2022
Prüfzeitraum:	01.01.2021 – 31.12.2021
Revisions-Nr.:	00
Hoppegarten, den	31.05.2022



Dr. Thorsten Meyer-Jens
Sachverständiger