

## Emissionen des Müllheizkraftwerkes Pirmasens

Durch Anbringen einer Emissionstafel sowie durch Veröffentlichung im Internetauftritt ([www.eew-energyfromwaste.com](http://www.eew-energyfromwaste.com)) informiert die Betreiberin EEW Energy from Waste Saarbrücken GmbH die Bürger am Standort Pirmasens kontinuierlich über die Qualität der Abgasreinigung ihrer beiden Verbrennungslinien. Die Abgasreinigung an den beiden Verbrennungslinien (12 t Müll/h je Linie) erfolgt jeweils in vier Stufen. Die Anlage wird seit dem 01.01.1999 entsprechend dem Planfeststellungsbeschluss der Bezirksregierung (heute Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd) und den zusätzlichen vertraglichen Regelungen des ZAS betrieben. Nach dem 26. Betriebsjahr wird hiermit die Öffentlichkeit entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (§ 23 der 17. Bundesimmissionschutzverordnung) unterrichtet.

**Einhaltende Verbrennungsbedingungen:**  
**Verbrennungstemperatur:** 850 °C  
**Mindestverweilzeit der Abgase:** 2 sec

**Ursachen von Überschreitungen:**  
<sup>1</sup> Betriebliche Ursachen

**Berichtszeitraum:**  
**1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024**

	Verbrennungslinie 1			Verbrennungslinie 2		
<b>Halbstunde mittlere Werte</b>						
Gesamtstaub Grenzwert 20 mg/m <sup>3</sup>	0 bis 10 mg/m <sup>3</sup> 100,00 %	> 10 bis 20 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %	>20 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %	0 bis 10 mg/m <sup>3</sup> 100,00 %	> 10 bis 20 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %	>20 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %
organische Stoffe Grenzwert 20 mg/m <sup>3</sup>	0 bis 10 mg/m <sup>3</sup> 99,99 %	>10 bis 20 mg/m <sup>3</sup> 0,01 %	>20 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %	0 bis 10 mg/m <sup>3</sup> 99,99 %	> 10 bis 20 mg/m <sup>3</sup> 0,01 %	>20 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %
gasförmige anorganische Chlorverbindungen Grenzwert 40 mg/m <sup>3</sup>	0 bis 20 mg/m <sup>3</sup> 100,00 %	> 20 bis 40 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %	>40 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %	0 bis 20 mg/m <sup>3</sup> 100,00 %	> 20 bis 40 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %	>40 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %
Schwefeloxide Grenzwert 200 mg/m <sup>3</sup>	0 bis 100 mg/m <sup>3</sup> 99,99 %	> 100 bis 200 mg/m <sup>3</sup> 0,01 %	> 200 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %	0 bis 100 mg/m <sup>3</sup> 99,98 %	> 100 bis 200 mg/m <sup>3</sup> 0,02 %	> 200 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %
Stickoxide Grenzwert 400 mg/m <sup>3</sup>	0 bis 200 mg/m <sup>3</sup> 100,00 %	> 200 bis 400 g/m <sup>3</sup> 0,00 %	> 400 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %	0 bis 200 mg/m <sup>3</sup> 100,00 %	> 200 bis 400 g/m <sup>3</sup> 0,00 %	> 400 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %
Kohlenmonoxid Grenzwert 100 mg/m <sup>3</sup>	0 bis 50 mg/m <sup>3</sup> 99,20 %	> 50 bis 100 mg/m <sup>3</sup> 0,78 %	> 100 mg/m <sup>3</sup> 0,02 % <sup>1</sup>	0 bis 50 mg/m <sup>3</sup> 99,51 %	> 50 bis 100 mg/m <sup>3</sup> 0,46 %	> 100 mg/m <sup>3</sup> 0,03 % <sup>1</sup>
Ammoniak Grenzwert 15 mg/m <sup>3</sup>	0 bis 7,5 mg/m <sup>3</sup> 99,45 %	> 7,5 bis 15 mg/m <sup>3</sup> 0,55 %	> 15 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %	0 bis 7,5 mg/m <sup>3</sup> 99,47 %	> 7,5 bis 15 mg/m <sup>3</sup> 0,53 %	> 15 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %
<b>Tage mittlere Werte</b>						
Gesamtstaub Grenzwert 5 mg/m <sup>3</sup>	0 bis 2,5 mg/m <sup>3</sup> 100,00 %	> 2,5 bis 5 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %	> 5 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %	0 bis 2,5 mg/m <sup>3</sup> 100,00 %	> 2,5 bis 5 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %	> 5 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %
organische Stoffe Grenzwert 10 mg/m <sup>3</sup>	0 bis 5 mg/m <sup>3</sup> 100,00 %	> 5 bis 10 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %	> 10 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %	0 bis 5 mg/m <sup>3</sup> 100,00 %	> 5 bis 10 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %	> 10 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %
gasförmige anorganische Chlorverbindungen Grenzwert 8 mg/m <sup>3</sup>	0 bis 4 mg/m <sup>3</sup> 100,00 %	> 4 bis 8 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %	> 8 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %	0 bis 4 mg/m <sup>3</sup> 100,00 %	> 4 bis 8 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %	> 8 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %
Schwefeloxide Grenzwert 30 mg/m <sup>3</sup>	0 bis 15 mg/m <sup>3</sup> 100,00 %	> 15 bis 30 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %	> 30 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %	0 bis 15 mg/m <sup>3</sup> 100,00 %	> 15 bis 30 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %	> 30 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %
Stickoxide Grenzwert 100 mg/m <sup>3</sup>	0 bis 50 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %	> 50 bis 100 mg/m <sup>3</sup> 100,00 %	> 100 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %	0 bis 50 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %	> 5 bis 100 mg/m <sup>3</sup> 100,00 %	> 100 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %
Kohlenmonoxid Grenzwert 50 mg/m <sup>3</sup>	0 bis 25 mg/m <sup>3</sup> 100,00 %	> 25 bis 50 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %	> 50 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %	0 bis 25 mg/m <sup>3</sup> 100,00 %	> 25 bis 50 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %	> 50 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %
Ammoniak Grenzwert 10 mg/m <sup>3</sup>	0 bis 5 mg/m <sup>3</sup> 100,00 %	> 5 bis 10 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %	> 10 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %	0 bis 5 mg/m <sup>3</sup> 97,70 %	> 5 bis 10 mg/m <sup>3</sup> 0,30 %	> 10 mg/m <sup>3</sup> 0,00 %
<b>Einzelmessungen*</b>						
	1. Messung	2. Messung	3. Messung	1. Messung	2. Messung	3. Messung
gasförmige anorganische Fluorverbindungen Grenzwert 1 mg/m <sup>3</sup>	0,06 mg/m <sup>3</sup>	0,07 mg/m <sup>3</sup>	0,08 mg/m <sup>3</sup>	n.n. mg/m <sup>3</sup>	n.n. mg/m <sup>3</sup>	n.n. mg/m <sup>3</sup>
Cadmium, Thallium Grenzwert 0,05 mg/m <sup>3</sup>	n.n. mg/m <sup>3</sup>	n.n. mg/m <sup>3</sup>	n.n. mg/m <sup>3</sup>	n.n. mg/m <sup>3</sup>	n.n. mg/m <sup>3</sup>	n.n. mg/m <sup>3</sup>
Quecksilber ** Grenzwert 0,002 mg/m <sup>3</sup>	0,001 mg/m <sup>3</sup>	0,001 mg/m <sup>3</sup>	0,008 mg/m <sup>3</sup> <sup>1</sup>	n.n. mg/m <sup>3</sup>	n.n. mg/m <sup>3</sup>	n.n. mg/m <sup>3</sup>
Antimon, Arsen, Blei, Chrom Cobalt, Kupfer, Mangan, Nickel, Vanadium, Zinn Grenzwert 0,5 mg/m <sup>3</sup>	0,001 mg/m <sup>3</sup>	n.n. mg/m <sup>3</sup>	n.n. mg/m <sup>3</sup>	0,012 mg/m <sup>3</sup>	0,004 mg/m <sup>3</sup>	0,004 mg/m <sup>3</sup>
Arsen, Benzo(a)pyren Cadmium, Cobalt, Chrom Grenzwert 0,05 mg/m <sup>3</sup>	n.n. mg/m <sup>3</sup>	n.n. mg/m <sup>3</sup>	n.n. mg/m <sup>3</sup>	n.n. mg/m <sup>3</sup>	n.n. mg/m <sup>3</sup>	n.n. mg/m <sup>3</sup>
Dioxine und Furane Grenzwert 0,1 ng TE/Nm <sup>3</sup>	n.n. ng TE/Nm <sup>3</sup>	n.n. ng TE/Nm <sup>3</sup>	n.n. ng TE/Nm <sup>3</sup>	n.n. ng TE/Nm <sup>3</sup>	n.n. ng TE/Nm <sup>3</sup>	n.n. ng TE/Nm <sup>3</sup>

\* entsprechend den Messberichten Nr. M146471/37 und Nr. M146471/38 der Müller-BBM GmbH zu den Messungen vom 20.02. bis 22.02.2024 (Linie 1 und Linie 2).

Alle Angaben beziehen sich auf das Abgas im Normzustand (273 K, 1013 hPa) trocken und 11 Vol% Sauerstoff.

\*\* Ausnahmegenehmigung von der kontinuierlichen Messung vom 27.03.2002, da Emissionsgrenzwerte nur zu weniger als 20 vom Hundert in Anspruch genommen werden.