

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume  
Hamburger Chaussee 25 | 24220 Flintbek

Technischer Umweltschutz  
Zentraldezernat Immissionsschutz

EEW Energy from Waste Stapelfeld GmbH  
Ahrensburger Weg 4  
22145 Stapelfeld

Ihr Zeichen: Hr. Kewersun  
Ihre Nachricht vom: E-Mail vom 18.04.2018  
Mein Zeichen: 706 / BA. EEW-S A 6.03  
Meine Nachricht vom: 21.07.2015

Rainer Lau  
Rainer.Lau@llur.landsh.de  
Telefon: (04347) 704-804  
Telefax: (04347) 704-602

Flintbek, 19.04.2018

## MHKW Stapelfeld

- Ermittlung der Energieeffizienzkennzahl R 1 für die Abfallverbrennungsanlage EEW\_Stapelfeld für das Jahr 2016
- Bestätigung des R1 – Status Ihrer Anlage für 2016 (Verwerter-Nummer A62V00801)

Sehr geehrter Herr Kewersun,  
sehr geehrte Damen und Herren,

mit E-Mail vom 18.04.2018 haben Sie das Sachverständigengutachten zur Ermittlung der Energieeffizienzkennzahl R 1 der TÜV NORD Umweltschutz GmbH & C. KG vom 21.03.2018 übermittelt.

Ich habe Ihre Nachricht zum Anlass genommen, das Gutachten kursorisch zu prüfen und die erfolgten Berechnungen nachzuvollziehen.

### Ergebnis:

1. Auf Seite 5 von 14 ist die Angabe „Feuerungswärmeleistung je Linie“ mit „58,2 t/h“ unplausibel hinsichtlich der zu erwartenden physikalischen Einheit (MW).
2. Aufgrund der erfolgten Berechnung der Energieeffizienz (Mindestwert: 0,60) mit dem Ergebnis **R1 = 0,777** bestätige ich Ihnen hiermit nach erfolgter Plausibilitätsprüfung anhand der Daten des Jahres 2016 bis auf Widerruf, dass in Ihrer Anlage geeignete Abfälle energetisch verwertet werden können.

Diese Mitteilung ist kostenpflichtig; die Kosten werden mit dem anliegenden Kostenbescheid erhoben.

Mit freundlichen Grüßen



Rainer Lau

- Anlagen:**
1. Kostenbescheid
  2. Kostennote
  3. Kostenzusammenstellung